



LEGENDA

- CONDOTTA DI ALTA PRESSIONE (da 5 a 12 bar) 3' SPECIE
- CONDOTTA DI MEDIA PRESSIONE (da 0.5 a 5 bar) 4'-5' SPECIE
- CONDOTTA DI BASSA PRESSIONE (da 0.02 a 0.4 bar) 7' SPECIE
- ALLACCIAMENTI DI BASSA PRESSIONE
- VALVOLA DI SEZIONAMENTO
- TE
- GIUNTO DIELETTICO
- RIDUZIONE DIAMETRO
- FONDELLO
- PUNTO GAS
- GUAINA DI PROTEZIONE
- INCROCIO SOPRASERVIZIO
- INCROCIO SOTTOSERVIZIO
- CABINA D'UTENZA (per grosse industrie in AP o MP) GRI (Gruppo di Riduzione Industriale)
- CABINA DI 2° SALTO (entra AP esce MP o BP o entrambe)
- CABINA PRINCIPALE (entra SNAM esce AP o MP) REMI - CABINA DI 1° SALTO

LETTERE PER INDICARE I SOTTOSERVIZI RISCONTRATI DURANTE LA POSA DELLE CONDOTTE

- A = ACQUEDOTTO
- E = ENEL
- S = SIP
- T = TELECOM
- F = FOGNA
- SC = SCARICO
- IP = ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- FO = FIBRE OTTICHE

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A.

Sede legale: Via Tiziano Vecellio, 27/29 - 32100 Belluno - C.F., n. Iscrizione R.I. BL e P.I. 00971870258
Tel. 0437 933933 - Fax 0437 933999 - Web: <http://www.bimgestione.bl.it> - E-Mail: info.bimgestione@blm.bl.it

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO
LOCALITA' CADEMAI

UBICAZIONE RETI METANO

SOCIETÀ INFORMATICA TERRITORIALE E RESPONSABILE – Geom. G. Basso		DATA REVISIONE		ELABORATO N°		L. DIRETTORE	
REDAZIONE Estr. Ver.	SOSTITUISCE IL:	DATA	12/04/2013	SCALA	1/1		
1							
2							
3							
SOSTITUITO IL:		SCALA					
							

